

DM 20 dicembre 2012: Regola tecnica per la progettazione degli impianti antincendio di protezione attiva nelle attività soggette a C.P.I.

Gent.mi Clienti e Collaboratori

Con la pubblicazione del **DM 20/12/12** nella Gazzetta Ufficiale del 4 Gennaio 2013 viene modificato ancora una volta l'approccio normativo alla progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti antincendio (rilevazione, allarme e spegnimento)

La presente comunicazione è volta a focalizzare la Vs. attenzione, tra tutti gli articoli del decreto, su un aspetto particolare affrontato nella pagina seguente.

Lo Studio Tecnico Calva rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento sull'argomento.

Sperando sia cosa gradita,

Cordiali Saluti

Studio Tecnico Calva

DM 20 dicembre 2012: Regola tecnica per la progettazione degli impianti antincendio di protezione attiva nelle attività soggette a C.P.I.

❖ ARTICOLO 2.3 – ESERCIZIO E MANUTENZIONE


E' stato introdotto dal presente decreto il "Manuale di esercizio e manutenzione" degli impianti di rilevazione, allarme e/o spegnimento incendio. Questo documento, che deve essere disponibile in qualsiasi momento sul luogo interessato, deve essere redatto e consegnato secondo i seguenti termini:

IMPIANTI REALIZZATI DOPO IL 4 APRILE 2013
o
MODIFICATI PER PIÙ DEL 50% DELLA CONSISTENZA DOPO IL 4 APRILE 2013



Il manuale deve essere redatto, firmato e consegnato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice dell'impianto

IMPIANTI REALIZZATI PRIMA DEL 4 APRILE 2013



Il manuale deve essere redatto, firmato e consegnato Da un "professionista antincendio" ovvero un professionista iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni (art.16 DLgs 139/2006)

E' da evidenziare la RETROATTIVITA' del Decreto. Di conseguenza OGNI impianto di rilevazione, allarme e/o spegnimento incendio realizzato in attività soggette a C.P.I. (DPR 151/2011) deve essere dotato del suddetto manuale.

Lo Studio Tecnico Calva Vi garantisce la propria disponibilità alla consulenza ed alla redazione del suddetto manuale in caso di Vs. necessità.