

CEI UNI 34-132

VERIFICHE PERIODICHE – ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Gent.mi Clienti e Collaboratori

Con l'emanazione della Norma CEI UNI 34-132 sono stati chiariti e semplificati notevolmente tutti gli aspetti relativi alle essenziali verifiche periodiche dell'illuminazione di sicurezza.

La presente comunicazione vi illustrerà in modo semplice il nuovo scenario da rispettare.

Lo Studio Tecnico Calva rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento sull'argomento.

Sperando sia cosa gradita,

Cordiali Saluti

Studio Tecnico Calva

Comunicazioni dallo Studio

CEI UNI 34-132 - VERIFICHE PERIODICHE – ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

CADENZA

- ⇒ **OGNI ANNO :** **Verifica Generale – Verifica di Autonomia**
- ⇒ **OGNI SEMESTRE:** **Verifica di Funzionamento**

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Verifica Generale

- Verifica strumentale del livello di illuminamento di sicurezza
- Verifica visiva degli apparecchi – Che non siano coperti e/o schermati da oggetti (es. nuovi arredi)
- Verifica della corrispondenza tra il progetto illuminotecnico e l'effettiva presenza degli apparecchi e della loro accensione

Verifica di Autonomia

- Interrompere l'alimentazione – Verificare il funzionamento di tutti gli apparecchi per tutto il tempo di autonomia richiesto

Verifica di Funzionamento

- Interrompere l'alimentazione – Verificare il circuito di ricarica e l'accensione degli eventuali led – Verifica dell'accensione delle lampade
- Prova di funzionamento dell'eventuale sistema di inibizione
- Verifica visiva degli apparecchi – non devono essere danneggiati

Si ricorda che le suddette verifiche devono **OBBLIGATORIAMENTE** essere eseguite e **REGISTRATE** nel rispettivo Registro delle Manutenzioni.

Lo Studio Tecnico Calva rimane sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito o consulenza necessaria.